

Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-5 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet

Ditzingen – Ob dem Korntaler Weg

des Versorgungsunternehmens
Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG
Bauernstraße 76/1
71254 Ditzingen

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	MWh	Deckungs- anteil DA	Erneuer- barer Anteil
Wärmenetzeinspeisung gesamt	4.390		
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	530	12 %	
davon aus: fossilen Brennstoffen	530	12 %	
davon aus: Erdgas	530	12 %	0 %
Kohle	0	0 %	0 %
Heizöl	0	0 %	0 %
fester Biomasse	0	0 %	100 %
flüssiger Biomasse	0	0 %	100 %
Biogas	0	0 %	100 %
sonstigen Brennstoffen	0	0 %	0 %
aus sonstigen Wärmeerzeugern:			
davon aus: fester Biomasse	1.620	37 %	100 %
flüssiger Biomasse	0	0 %	100 %
Biogas	0	0 %	100 %
Abwärmenutzung	0	0 %	0 %
Umweltwärme/Geothermie mit Wärmepumpe	1.800	41 %	
davon aus: Umweltwärme/Geothermie	1.070	24 %	100 %
Antriebsstrom Wärmepumpe	678	15 %	53 %
Solarstrahlung	52	1 %	100 %
Tiefengeothermie	0	0 %	100 %
Erdgas	440	10 %	0 %
Heizöl	0	0 %	0 %
> insgesamt aus erneuerbaren Energien			71 %
> insgesamt aus erneuerbaren Energien oder Abwärme			71 %

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Planungsdaten durchgeführt
Zeitraum der Datenbasis: 2028

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum: 12.05.2032
Erstmals ausgestellt am: 12.05.2025

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von:

Alexander Ripka
f_p-Gutachter-Nr. AGFW-FW609-131